

Sosnowiec, 10 maja 2024 roku

OB9.204.3.10.2024.KT

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 roku poz. 1230), po przeprowadzeniu przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (40-158 Katowice, Owocowa 8) badań jakości wody z próbki pobranej 7 maja 2024 roku, informuje się, że woda na pływalni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej (ulica mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu) spełniała wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu z wyłączeniem:

- chlor wolny: 0,27 mg/l z niepewnością $\pm 0,07$ mg/l (wartość dopuszczalna: 0,3-0,6 mg/l) – dla wody w niecce basenowej;
- liczba *Pseudomonas aeruginosa*: 20 jtk/100 ml z niepewnością [13-32 jtk/100 ml] (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml) – dla wody w niecce basenowej.

Podjęte czynności naprawcze:

- wyłączenie pływalni z użytkowania;
- zastosowanie metody tzw. przechlorowania;
- dezynfekcja za pomocą specjalistycznego preparatu biobójczego.

Przewidywany termin przywrócenia prawidłowej jakości wody: 13 maja 2024 r.